


50WQ10-10-1.1型
固定自耦式安装

DN50

DN100

接入站区排水井内

注：1. 潜水泵排污泵、自耦装置、压力表、液位自动报警控制及控制柜等均由厂家成套供货。
2. 潜水泵为普通型潜水泵结构，材质为不锈钢，采用固定式安装形式，深度约1.95m。
3. 潜水泵启泵水位-1.65m，停泵水位-1.85m，报警水位-1.50m。
4. 潜水泵安装参见国家建筑标准设计《小型潜水泵排污泵选用及安装》013S05-9。
5. 水泵由厂家配套提供的外部控制柜实现就地自动控制，能实现高低液位自动启停（共3个液位信号），控制柜为户外型，防护等级不低于IP65，控制柜中应设置电动机保护所需的所有元器件如：空开、热继电器、接触器、启停按钮、指示灯等，需方仅提供一次电源至控制柜。控制柜柜体材质采用304不锈钢，表面拉丝亚光处理，厚度不小于2mm，厂家应提供设备至控制柜的动力电缆和控制电缆。



1:200

说明:

- | | | | |
|---|------------|---------------|--------------------------------|
|  中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
SOUTHWEST ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD. OF CHINA POWER ENGINEERING CONSULTING GROUP | | | |
| 草池220kV变电站220kV间隔扩建 | | 工程
Project | 竣工图阶段
AS-BUILT Design Stage |
| 批准
Approval | 莫礼斌 | 校核
Check | 土建总平面布置图(扩建后) |
| 审核
Review | 李强 马浩 | 设计
Design | |
| 日期
Date | 2026.02.02 | 比例
Scale | |
| | | 图号
Dwg.No. | 版本号
Rev. |
| | | 1:100 | SA09371S-T0101-04 |